

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水						水処理施設 放流水	
		第二処分場		新第二処分場			－		
採水日/結果の得られた日		03. 03 / 03. 06		03. 03 / 03. 06			－		未稼働
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	－	－	－
気温 [°C]		－4. 8	－4. 4	－4. 4	－3. 5	－3. 5	－	－	－
水温 [°C]		7. 6	8. 2	7. 0	8. 7	8. 7	－	－	－
水素イオン濃度 pH		6. 3	6. 6	6. 3	6. 4	6. 4	－	－	－
塩化物イオン [mg/l]		5. 0	8. 4	7. 6	4. 1	3. 8	－	－	
電気伝導率 [μ S/cm]		410	310	150	100	100	－	－	
生物化学的酸素要求量 BOD [mg/l]									
化学的酸素要求量 COD [mg/l]									－
浮遊物質 量 SS [mg/l]									－
異 の 状 項 目 へ 対 処	月 日			－					
	内 容			－					

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		03.03	03.03	-	03.03	03.03
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	0.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2024.04.23	94,200	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水						水処理施設 放流水	
		第二処分場		新第二処分場			－		
採水日/結果の得られた日		02. 03 / 02. 12		02. 03 / 02. 12			－		未稼働
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	－	－	－
気温 [°C]		－5. 5	－3. 8	－3. 8	－2. 8	－2. 8	－	－	－
水温 [°C]		8. 0	8. 6	8. 0	9. 3	9. 5	－	－	－
水素イオン濃度 pH		6. 3	6. 7	6. 5	6. 8	6. 6	－	－	－
塩化物イオン [mg/l]		4. 7	9. 3	7. 8	4. 4	3. 9	－	－	
電気伝導率 [μ S/cm]		360	330	140	100	110	－	－	
生物化学的酸素要求量 BOD [mg/l]									
化学的酸素要求量 COD [mg/l]									－
浮遊物質量 SS [mg/l]									－
異 の 状 項 目	月 日			－					
	内 容			－					

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		02.03	02.03	-	02.03	02.03
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	0.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2024.04.23	94,200	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水						水処理施設 放流水	
		第二処分場		新第二処分場			-		
採水日/結果の得られた日		01.06 / 01.09		01.06 / 01.09			-		未稼働
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	-	-	-
気温	[℃]	-6.5	-6.5	-6.5	-5.4	-5.4	-	-	-
水温	[℃]	7.3	8.3	7.7	9.3	9.0	-	-	-
水素イオン濃度 pH		6.3	6.6	6.3	6.3	6.4	-	-	-
塩化物イオン	[mg/l]	4.8	8.0	7.6	3.7	3.7	-	-	
電気伝導率	[μ S/cm]	400	300	150	100	110	-	-	
生物化学的酸素要求量 BOD	[mg/l]								
化学的酸素要求量 COD	[mg/l]								-
浮遊物質量 SS	[mg/l]								-
異 の 状 項 目 へ 対 処	月 日	-	-						
	内 容	-	-						

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		01.07	01.07	-	01.07	01.07
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	0.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2024. 04. 23	94, 200	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水						水処理施設 放流水	
		第二処分場		新第二処分場			-		
採水日/結果の得られた日		12. 02 / 12/12		12. 02 / 12/12			-		未稼働
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	-	-	-
気温	[°C]	0. 8	0. 8	0. 8	2. 3	2. 3	-	-	-
水温	[°C]	8. 1	8. 8	8. 2	10. 6	10. 0	-	-	-
水素イオン濃度 pH		6. 3	6. 6	6. 4	6. 2	6. 5	-	-	-
塩化物イオン [mg/l]		5. 1	8. 7	7. 6	2. 8	4. 1	-	-	
電気伝導率 [μ S/cm]		330	300	140	61	100	-	-	
生物化学的酸素要求量 BOD [mg/l]									
化学的酸素要求量 COD [mg/l]									-
浮遊物質量 SS [mg/l]									-
異 の 状 対 項 処 目	月 日	-	-						
	内 容	-	-						

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		12.02	12.02	-	12.02	12.02
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	0.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2024.04.23	94,200	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水						水処理施設 放流水	
		第二処分場		新第二処分場			-		
採水日/結果の得られた日		11.06 /11.14		11.06 /11.14					11.06 /11.14
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	-	-	-
気温 [°C]		2.4	4.5	4.5	4.5	6.8	-	-	6.8
水温 [°C]		8.4	9.0	8.7	10.4	10.1	-	-	11.0
水素イオン濃度 pH		6.2	6.5	6.2	6.1	6.4	-	-	7.4
塩化物イオン [mg/l]		4.8	10.0	7.5	2.8	3.7	-	-	
電気伝導率 [μ S/cm]		360	350	150	83	110	-	-	
生物化学的酸素要求量 BOD [mg/l]									
化学的酸素要求量 COD [mg/l]									1.4
浮遊物質量 SS [mg/l]									<1
異 の 状 対 項 処 目	月 日			-					
	内 容			-					

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		11.06	11.06	-	11.06	11.06
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	0.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2024. 04. 23	94,200	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水						水処理施設 放流水		
		第二処分場		新第二処分場			-			
採水日/結果の得られた日		10. 02 / 10. 10		10. 02 / 10. 10			-		10. 02 / 10. 10	
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	-	-	-	
気温	[℃]	23. 0	23. 0	23. 0	24. 2	24. 2	-	-	23. 0	
水温	[℃]	9. 1	9. 8	9. 4	9. 7	10. 1	-	-	21. 3	
水素イオン濃度 pH		6. 4	6. 6	6. 4	6. 3	6. 5	-	-	7. 4	
塩化物イオン [mg/l]		5. 1	10. 0	7. 7	3. 8	3. 9	-	-		
電気伝導率 [μ S/cm]		430	320	150	98	100	-	-		
生物化学的酸素要求量 BOD [mg/l]										0. 6
化学的酸素要求量 COD [mg/l]										0. 8
浮遊物質量 SS [mg/l]									4	
へ異 の状 対項 処目	月 日		-							
	内 容		-							

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		10.02	10.02	-	10.02	10.02
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	0.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2024.04.23	94,200	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水						水処理施設 放流水		
		第二処分場		新第二処分場			－			
採水日/結果の得られた日		09. 02 / 09. 12		09. 02 / 09. 12			－		09. 02 / 09. 12	
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	－	－	－	
気温 [°C]		25. 6	25. 6	25. 6	26. 7	26. 7	－	－	26. 7	
水温 [°C]		9. 7	10. 4	9. 7	10. 3	9. 7	－	－	36. 9	
水素イオン濃度 pH		6. 4	6. 6	6. 3	6. 1	6. 4	－	－	7. 3	
塩化物イオン [mg/l]		4. 4	12. 0	7. 7	2. 0	3. 6	－	－		
電気伝導率 [μ S/cm]		490	400	150	68	100	－	－		
生物化学的酸素要求量 BOD [mg/l]										< 0. 5
化学的酸素要求量 COD [mg/l]										0. 5
浮遊物質 量 SS [mg/l]									2	
異 の 状 項 目	月 日			－						
	内 容			－						

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		09.02	09.02	-	09.02	09.02
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	0.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2024.04.23	94,200	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水							水処理施設 放流水							
		第二処分場		新第二処分場			－									
採水日/結果の得られた日		08. 01 / 08. 08		08. 01 / 08. 08			－		08. 01 / 08. 08							
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	－	－	－							
気温	〔℃〕	23. 2	23. 2	23. 2	25. 2	25. 2	－	－	28. 1							
水温	〔℃〕	9. 6	10. 3	10. 0	9. 4	9. 3	－	－	26. 9							
水素イオン濃度 pH		6. 3	6. 5	6. 2	6. 2	6. 4	－	－	7. 7							
塩化物イオン		5. 0	7. 7	7. 8	3. 2	3. 9	－	－								
電気伝導率		520	290	160	88	110	－	－								
生物化学的酸素要求量 BOD										1. 0						
化学的酸素要求量																1. 0
浮遊物質量																< 1
へ異 の状 対項 処目	月 日			－												
	内 容			－												

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		08.01	08.01	-	08.01	08.01
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	0.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2024.04.23	94,200	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水							水処理施設 放流水						
		第二処分場		新第二処分場			－								
採水日/結果の得られた日		07. 01 / 07. 19		07. 01 / 07. 19			－		07. 01 / 07. 19						
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	－	－	－						
気温	〔℃〕	22. 2	26. 4	21. 4	23. 0	21. 4	－	－	24. 1						
水温	〔℃〕	10. 7	10. 9	10. 2	9. 2	9. 7	－	－	26. 7						
水素イオン濃度 pH		6. 3	6. 6	6. 9	6. 3	6. 5	－	－	7. 7						
塩化物イオン		7. 6	10. 0	13. 0	4. 6	5. 2	－	－							
電気伝導率		440	310	570	90	110	－	－							
生物化学的酸素要求量 BOD										< 0. 5					
化学的酸素要求量															
浮遊物質量															
異 の 状 項 目	月 日			－											
	内 容			－											

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		07.01	07.01	-	07.01	07.01
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	1,006.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2024.04.23	94,200	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水						水処理施設 放流水							
		第二処分場		新第二処分場			－								
採水日/結果の得られた日		06. 03 / 06. 14		06. 03 / 06. 14			－		06. 03 / 06. 14						
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	－	－	－						
気温 [°C]		11. 5	11. 9	11. 5	11. 9	11. 9	－	－	11. 9						
水温 [°C]		9. 2	9. 7	9. 8	7. 9	8. 7	－	－	28. 7						
水素イオン濃度 pH		6. 2	6. 5	6. 9	6. 3	6. 6	－	－	7. 6						
塩化物イオン [mg/l]		5. 2	9. 0	13. 0	2. 8	4. 0	－	－							
電気伝導率 [μ S/cm]		410	320	740	820	1100	－	－							
生物化学的酸素要求量 BOD [mg/l]										0. 9					
化学的酸素要求量 COD [mg/l]									1. 1						
浮遊物質量 SS [mg/l]									2						
異 の 状 項 目 へ 対 処	月 日			－											
	内 容			－											

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		06.03	06.03	-	06.03	06.03
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	0.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2024.04.23	94,200	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水						水処理施設 放流水	
		第二処分場		新第二処分場			－		
採水日/結果の得られた日		05. 08 / 05/10		05. 08 / 05/10			－		05. 08 / 05/15
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	－	－	－
気温 [°C]		4. 9	4. 6	4. 6	6. 6	6. 6	－	－	4. 6
水温 [°C]		8. 4	9. 1	8. 5	7. 0	8. 3	－	－	15. 0
水素イオン濃度 pH		6. 2	6. 6	6. 7	6. 2	6. 4	－	－	7. 7
塩化物イオン [mg/l]		5. 5	12. 0	9. 0	2. 6	4. 2	－	－	
電気伝導率 [μ S/cm]		380	390	270	66	120	－	－	
生物化学的酸素要求量 BOD [mg/l]									
化学的酸素要求量 COD [mg/l]									1. 4
浮遊物質量 SS [mg/l]									< 1
異 の 状 項 目 へ 対 処	月 日			－					
	内 容			－					

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		05.08	05.08	-	05.08	05.08
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	0.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2024.04.23	94,200	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水						水処理施設 放流水	
		第二処分場		新第二処分場			－		
採水日/結果の得られた日		04. 04 / 04. 09		04. 04 / 04. 09			－		04. 10 / 04. 16
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	－	－	－
気温 [°C]		5. 3	5. 3	6. 5	6. 5	6. 5	－	－	8. 9
水温 [°C]		8. 8	9. 1	8. 5	7. 6	8. 6	－	－	11. 1
水素イオン濃度 pH		6. 2	6. 6	6. 3	6. 2	6. 3	－	－	7. 6
塩化物イオン [mg/l]		5. 4	15. 0	8. 2	2. 5	4. 1	－	－	
電気伝導率 [μ S/cm]		380	430	170	71	110	－	－	
生物化学的酸素要求量 BOD [mg/l]									
化学的酸素要求量 COD [mg/l]									1. 1
浮遊物質量 SS [mg/l]									< 1
異 の 状 項 目 へ 対 処	月 日			－					
	内 容			－					

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		04. 03	04. 03	-	04. 03	04. 03
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-	/	
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池		/			○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	0. 0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2024. 04. 23	94, 200	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。