

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水						水処理施設 放流水		
		第二処分場		新第二処分場			－			
採水日/結果の得られた日		08. 06 / 08. 13		08. 06 / 08. 13			－		08. 06 / 08. 13	
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	－	－	－	
気温	[℃]	18. 6	20. 0	20. 0	20. 0	22. 3	－	－	22. 3	
水温	[℃]	9. 1	9. 8	9. 5	9. 7	9. 3	－	－	30. 3	
水素イオン濃度 pH		6. 3	6. 5	6. 7	6. 2	6. 4	－	－	7. 5	
塩化物イオン [mg/l]		4. 9	16. 0	13. 0	2. 8	4. 6	－	－		
電気伝導率 [μ S/cm]		460	500	710	78	120	－	－		
浮遊物質 SS [mg/l]										4. 0
化学的酸素要求量 COD [mg/l]										18. 0
生物化学的酸素要求量 BOD [mg/l]									0. 7	
へ異 の状 対項 処目	月 日		－							
	内 容		－							

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		08.06	08.06	-	08.06	08.06
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	0.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2026.04.01	92,800	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水						水処理施設 放流水
		第二処分場		新第二処分場			-	
採水日/結果の得られた日		07.02 / 07.10		07.02 / 07.10			-	07.02 / 07.10
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	-	-
気温	[℃]	16.4	16.6	17.7	17.5	17.5	-	16.6
水温	[℃]	9.0	10.1	9.4	8.4	9.0	-	24.4
水素イオン濃度	pH	6.4	6.6	6.8	6.3	6.4	-	7.5
塩化物イオン	[mg/l]	4.9	11.0	12.0	2.7	4.6	-	-
電気伝導率	[μS/cm]	530	380	640	69	120	-	-
浮遊物質	SS [mg/l]							< 1
化学的酸素要求量	COD [mg/l]							17.0
生物化学的酸素要求量	BOD [mg/l]							0.7
へ異 の状 対項 処目	月 日						-	
	内 容						-	

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		07.02	07.02	-	07.02	07.02
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	1,008.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2026.04.01	92,800	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水						水処理施設 放流水
		第二処分場		新第二処分場			-	
採水日/結果の得られた日		06.01 / 06.10		06.01 / 06.10			-	06.01 / 06.10
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	-	-
気温	[℃]	24.2	24.2	26.4	26.4	26.4	-	27.4
水温	[℃]	9.2	10.2	9.4	8.4	8.6	-	20.5
水素イオン濃度	pH	6.3	6.5	7.6	6.2	6.3	-	7.3
塩化物イオン	[mg/l]	4.4	9.3	14.0	2.9	4.3	-	-
電気伝導率	[μS/cm]	430	330	600	88	120	-	-
浮遊物質	SS [mg/l]							1.0
化学的酸素要求量	COD [mg/l]							21.0
生物化学的酸素要求量	BOD [mg/l]							1.1
へ異 の状 対項 処目	月 日						-	
	内 容						-	

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		06.03	06.03	-	06.03	06.03
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	0.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2026.04.01	92,800	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水						水処理施設 放流水		
		第二処分場		新第二処分場			-			
採水日/結果の得られた日		上05. 11下05. 14/05. 15		05. 11/05. 15			-		05. 11/05. 15	
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	-	-	-	
気温	[°C]	15. 7	10. 4	17. 4	17. 4	18. 9	-	-	18. 9	
水温	[°C]	8. 9	9. 6	9. 0	7. 4	8. 6	-	-	20. 1	
水素イオン濃度 pH		6. 1	6. 5	7. 6	6. 2	6. 5	-	-	7. 5	
塩化物イオン		[mg/l]	6. 1	15. 0	12. 0	2. 9	4. 6	-	-	
電気伝導率		[μ S/cm]	270	430	520	65	120	-	-	
浮遊物質 量		SS [mg/l]							3. 0	
化学的酸素要求量		COD [mg/l]							19. 0	
生物化学的酸素要求量		BOD [mg/l]							1. 2	
へ異 の状 対項 処目	月 日	5月11日		-						
	内 容	下流採水孔の汚れが確認されたため洗浄を実施。		-						

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		05.11	05.11	-	05.11	05.11
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	0.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2026.04.01	92,800	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水・放流水水質検査記録

施 設		管理型処分場 地下水						水処理施設 放流水
		第二処分場		新第二処分場			-	
採水日/結果の得られた日		04.02 / 04.10		04.02 / 04.10			-	04.02 / 04.10
採水箇所		上流	下流	上流	下流1	下流2	-	-
気温	[℃]	4.0	4.3	4.3	4.3	4.9	-	-
水温	[℃]	8.4	9.3	8.6	7.6	8.6	-	-
水素イオン濃度	pH	6.1	6.5	6.8	6.2	6.3	-	-
塩化物イオン	[mg/l]	4.2	47.0	8.8	2.8	4.5	-	-
電気伝導率	[μS/cm]	320	970	300	72	130	-	-
浮遊物質	SS [mg/l]							4.0
化学的酸素要求量	COD [mg/l]							23.0
生物化学的酸素要求量	BOD [mg/l]							0.7
へ異 の状 対項 処目	月 日						-	
	内 容						-	

施設定期点検記録

施 設		第二処分場	新第二処分場	-	水処理施設	調整池
点 検 日		04.02	04.02	-	04.02	04.02
擁 壁 ・ 土 堤 等		○	○	-		
遮 水 シ ー ト 等		-	○	-		
処 理 設 備 ・ 調 整 池					○	○
へ異 の状 対項 処目	月 日			-		
	内 容			-		

受入品目及び数量（新第二処分場）

品 目	数 量 (t)	備 考
汚泥	0.0	

年度開始時 残余容量（新第二処分場）

測定月日	容量 (m3)	備 考
2026.04.01	92,800	

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。